N02-W01
SALA WIDOWISKOWA
CENTALA WENTYLACYJNA
VS-120-R-E/RHC - 12500M3/H
4050/1891/2024
M=1465 kg
P=2X4,3/5,5kW-11,4A
CHE-75,8 kW
CT-66,4kW
3,71 kPa
2,86 m3/h

CENTRALA NAWIEWNA - KUCHNIA
VS-60-R-HC
L=1108
L=1000
M=1000 kg
chłodnica freonowa jednoskrętno
wyposażona wyłącznie dwuzestawy
EKH250WH
+ zawór rozprężny EKEXV250
+ sterownik EKC202
wg oferty producenta
P=1,5-5,9A
CHE-31 kW
CT-5,5kW
dp=6,42 kPa
2,32 m3/h

N02-W02
RESTAURACJA
CENTALA WENTYLACYJNA
VS-75-R-RHC - 7500M3/H
3684/1480/1750
M=954 kg
P=2X2,8/4,0kW-8,2A
CHE-44,70 kW
CT-36,75kW
dp=1,54 kPa
1,58 m3/h

NAGRZEWNICA POWIETRZA
2 KOMORY MIESZANIA
LEO 45
55 kW,
1000 m3/h POW. SWIEZEGO
230V , MAX POBÓR MOCY ELEKTR 250 W

LEGENDA PRZEWODÓW
POWRÓT
ZASILANIE

01 CO RG.OP
Pion CO

RZUT POZIOMU DACHU
LOKALIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

RZUT POZIOMU PIĘTRA

ZAKŁAD. OCHRONY. ŚRODOWISKA. i USŁUG INŻ. "EKOTERMA" 26-630 JEDLNIA LETNISKO UL. BRZOZOWA 25 TEL.048-322-17-22			
Stadium	BUDOWLANY	Branża SANITARNA	FORMAT A1
Obiekt	CENTRUM KULTURY I EDUKACJI ROMÓW Radom, ul.Kozieniecka DZ. NR 124/1, Obr.0020-GOŁĘBIÓW		DT NR 37A/2010
Treść Opracowania	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOG. RZUT POZIOMU PIĘTRA I CZ.DACHU		Data 11. 2010
Projekt.	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK Wa 389/02		Skala 1:100
Opracował	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		
Kreślił	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		Nr rys. C-03
Sprawdził	MGR INŻ MACIEJ MACIOSZEK Z.P.I.7342/2/T0/97		
Kier.pracowni	MGR INŻ TOMASZ CIĘSZCZYK		